

P R Ü F U N G S Z E U G N I S

ST-24-01-17-01

Produkt: Laminatboden der Baugruppe 21: Kaindl Laminatboden Classic Touch 7,0 mm

Auftraggeber: Kaindl Flooring GmbH, Kaindlstrasse 2, 5071 Wals/ Salzburg, Österreich

Auftrag: Durchführung einer Fremdüberwachung an Laminatfußböden gemäß EN 13329:2016+A2:2021, ISO 14468:2012 und anderen ausgewählten Eigenschaften

Prüfberichte: 2117129/2023/1-5/W und vierteljährliche Berichte der CARB/EPA-Überwachungen

Prüfergebnisse:

Eigenschaften	Ergebnisse der Klassifizierungsanforderungen gemäß EN 13329:2016+A2:2021 / ISO 14468:2012 / anderen Tests	
Abrieb	AC3	
Stoßbeanspruchung	kleine Kugel	≥ 10 mm
	große Kugel	≥ 500 mm
Fleckenunempfindlichkeit	Gruppen 1 und 2	Grad 5
	Gruppe 3	Grad 4
Verschieben eines Möbelfußes	keine sichtbaren Schäden	
Stuhlrollenversuch	keine sichtbaren Schäden	
Dickenquellung	≤ 18 %	
Abhebefestigkeit	≥ 1,0 N/mm ²	
PCP/Lindan	< 5 ppm	
Formaldehydemission gemäß EN ISO 12460-3	Anforderungen der DIBT-Richtlinie 100 (E1) / Österreichischen Formaldehydverordnung sind erfüllt	
Formaldehydanforderungen von CARB Phase 2 und EPA TSCA Title VI.	Trägerplatten zertifiziert durch TPC 10	
Gehalt an Schwermetallen, Chrom VI und Organozinnverbindungen nach EN 71-3	Anforderungen erfüllt	
VOC-Emission gemäß EN 16516	Anforderungen des AgBB-Schemas und der MVVTB ABG Anhang 8, der Französischen Klasse A+, des BREEAM General Levels; der Belgischen VOC-Verordnung; der Finnischen M1-Klassifizierung, von LEED v4 und von TÜV PROFICERT-product Interior PREMIUM werden erfüllt	

Der geprüfte Laminatboden erfüllt alle Anforderungen gemäß EN 13329:2016+A2:2021 und ISO 14468:2012 für die Klasse 31.

Das Prüfungszeugnis gilt bis zum 11.12.2024.

Dresden, 17.01.2024

Leiter des Prüflaboratoriums



verantwortlicher Bearbeiter