

P R Ü F U N G S Z E U G N I S

PT-23-12-20-15

Produkt: Kaindl Dekor Spanplatte P3/E0
Melaminbeschichtete Platte zur Verwendung im Innenbereich nach
DIN EN 14322:2022-02

Auftraggeber: M. KAINDL GmbH, Kaindlstraße 2, 5071 Wals/Salzburg, Österreich

Auftrag: Prüfung der Formaldehydabgabe nach DIN EN 16516 und JIS A 1460

Grundlage: Prüfbericht Nr. 2523001/7/W vom 20.11.2023
Prüfbericht Nr. 2118037-W-P3/E0-13/20-2023 vom 14.12.2023

Prüfergebnis:

Eigenschaft	Anforderung
Formaldehydabgabe n. EN 16516 (ChemVerbotsVO)	≤ 0,1 ppm
Formaldehydemission nach JIS A 1460 (Desikkator)	Klasse F****

Die Kaindl Dekor Spanplatten P3/E0 unterliegen einer vertraglich vereinbarten regelmäßigen Inspektion der Herstellung und Labor- und Vergleichsprüfungen. Die Formaldehydabgabe liegt unterhalb der maximal zulässigen Werte der Chemikalienverbotsverordnung ab 1.1.2020. Die Formaldehydabgabe nach JIS A 1460 entspricht den Anforderungen der Klasse F****.

Geltungsdauer: 31.12.2024

Dresden, 20.12.2023



Leiter des Prüflaboratoriums



verantwortlicher Bearbeiter