

# P R Ü F U N G S Z E U G N I S

**PT-21-06-03-04**

**Produkt:** Kaindl Schichtpressstoffplatte CPL  
Kontinuierlich verpresste Schichtstoffplatten (CPL)  
Dickenbereich: 0,4 mm bis 1,4 mm, CPL nach DIN EN 438-3:2016-06

**Auftraggeber:** M. KAINDL OG, Kaindlstraße 2, 5071 Wals/Salzburg, Österreich

**Auftrag:** Prüfung chemischer und Oberflächeneigenschaften

**Grundlage:** Prüfbericht Nr. 2118037-W-CPL-2020-1 vom 3.6.2021

**Prüfergebnis:**

Eigenschaft	Anforderung
Oberflächenfehler nach EN 438-2	$\leq 1 \text{ mm}^2/\text{m}^2; \leq 10 \text{ mm}/\text{m}^2$
Kratzfestigkeit nach EN 438-2	$\geq \text{Grad } 3$
Fleckenunempfindlichkeit nach EN 438-2	$\geq \text{Grad } 5$
Spannungsrisanfälligkeit nach EN 438-2	$\geq \text{Grad } 4$
Stoß kleine Kugel nach EN 438-2	$\geq 15 \text{ N}$
Beständigkeit feuchte Hitze nach EN 438-2	$\geq \text{Grad } 4$
Beständigkeit trockene Hitze nach EN 438-2	$\geq \text{Grad } 4$
Beständigkeit gegenüber Wasserdampf n. EN 438-2	$\geq \text{Grad } 4$
Abriebbeständigkeit nach EN 438-2	$\geq 150$
Lichtechtheit nach EN 438-2 (Graumaßstab)	$\geq \text{Stufe } 4-5$
Migration Schwermetalle EN 71-3	Kategorie III

Eine vertraglich vereinbarte Inspektion der Herstellung und Laborprüfungen an Stichproben des Produktes zeigen, dass die Anforderungen entsprechend DIN EN 438-3 bezüglich der geprüften Eigenschaften erfüllt wurden.

**Geltungsdauer:** Dezember 2021

Dresden, 3.6.2021

  
Leiter des Prüflaboratoriums



  
verantwortlicher Bearbeiter