

# P R Ü F U N G S Z E U G N I S

**PT-21-02-25-13**

- Produkt:** Kaindl Dekor Spanplatte P2/E0  
Platten für Inneneinrichtungen zur Verwendung im Trockenbereich  
Typ P2 nach DIN EN 312:2010-12
- Auftraggeber:** M. KAINDL OG, Kaindlstraße 2, 5071 Wals/Salzburg, Österreich
- Auftrag:** Prüfung der Formaldehydabgabe nach JIS 1460 (Desikkatormethode)
- Grundlage:** Prüfbericht Nr. 2118037-W-P2/E0-06/13-2020 vom 26.1.2021  
Prüfbericht Nr. 2118037-W-P2/E0-13/20-2020 vom 26.1.2021

**Prüfergebnis:**


Spanplattenprodukt	Plattendicke in mm	Formaldehydabgabe in mg HCHO/l
Kaindl Dekor Spanplatte P2/E0	8	0,2
Kaindl Dekor Spanplatte P2/E0	15	0,2

Die Formaldehydkonzentration nach der Exsikkatormethode (JIS A 1460) wurde mit einer Melaminharzbeschichtung geprüft.

Die Kaindl Dekor Spanplatte P2/E0 in den Nenndickenbereichen 6 mm bis 20 mm erreicht die Formaldehydklasse F\*\*\*\* nach JIS A 5908.

**Geltungsdauer:** 31.12.2021

Dresden, 25.2.2021

  
Leiter des Prüflaboratoriums



  
verantwortlicher Bearbeiter