

P R Ü F U N G S Z E U G N I S

PT-21-12-21-08

- Produkt:** Kaindl Dekor Spanplatte P3/E0
Platten für nicht tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtbereich
Typ P3 nach DIN EN 312:2010-12
- Auftraggeber:** M. KAINDL GmbH, Kaindlstraße 2, 5071 Wals/Salzburg, Österreich
- Auftrag:** Prüfung der Formaldehydabgabe nach JIS 1460 (Desikkatormethode)
- Grundlage:** Prüfbericht Nr. 2118037-W-P3/E0-13/20-2021 vom 14.12.2021

Prüfergebnis:

Spanplattenprodukt	Plattendicke in mm	Formaldehydabgabe in mg HCHO/l
Kaindl Dekor Spanplatte P3/E0	18	0,25

Die Formaldehydkonzentration nach der Exsikkatormethode (JIS A 1460) wurde mit einer Melaminharzbeschichtung geprüft.

Die Kaindl Dekor Spanplatte P3/E0 erreicht die Formaldehydklasse F**** nach JIS A 5908.

Geltungsdauer: 31.12.2022

Dresden, 21.12.2021


Leiter des Prüflaboratoriums




verantwortlicher Bearbeiter