

# PRÜFBESCHEINIGUNG

Auftrags-Nr.: 2542/2017/31/1 - RB  
Contract No.

15.01.2018  
NEF/RIK

Auftraggeber: Kaindl Flooring GmbH  
Customer Kaindlstraße 2  
AT-5071 Wals/Salzburg

Auftragsgegenstand: Holzfurnierter Fußboden Nr. 31 der Werkstype  
Subject „Veneer Parquet 8.5 Premiumdiele“  
Prüfung gemäß ÖNORM EN 14354  
„Holzwerkstoffe – Furnierte Fußbodenbeläge“


Ergebnis:  
Result

Klassifizierungsanforderungen	
Eindruckwiderstand	≥ 30 N/mm <sup>2</sup>
Dickenquellung	≤ 15,0 %
Stoßbeanspruchung	EC2
Beständigkeit gegenüber Verschleiß (Verfahren mit fallendem Sand)	2000 Umläufe

Der geprüfte holzfurnierte Fußboden erfüllt alle Anforderungen gemäß ÖNORM EN 14354 für die Nutzungsklasse 31.  
Die Formaldehydabgabe (ÖNORM EN ISO 12460-3) liegt sowohl nach der in Österreich gültigen Formaldehydverordnung als auch der DIBt-Richtlinie 100 (E1) unter dem maximal zulässigen Wert für beschichtete Holzwerkstoffe.  
Die ermittelten Gehalte an Schwermetallen, Chrom VI und zinnorganischen Verbindungen liegen unter den Grenzwerten gemäß ÖNORM EN 71-3.  
Die Formaldehydemission nach der Exsikkator-methode (JIS A 1460) erfüllte den Grenzwert von ≤ 0,3 mg/l.

Geltungsdauer: Juni 2019  
Period of validity

HOLZFORSCHUNG AUSTRIA



DI Franz Neumüller  
Bearbeiter



Dr. Andreas Neumüller  
Bereichsleiter